州卫健委10月问题第四周曝光

1.金川县中藏医院：防火封堵材料未采用防火胶、防火漆，封堵为可燃物。

2.金川县医院：防火封堵材料未采用防火胶、防火漆，封堵为可燃物。

3.岗木达镇卫生所：疏散门开启方向有误，未向疏散方向开启。疏散通道堆放杂物。